



TECHNICKÁ INŠPEKCIA, a.s.
SLOVENSKÁ REPUBLIKA



OPRÁVNENIE

Evidenčné číslo :

98/4/2012 – PZ – S,O(OU,OU1,R,M) – Bf,g,h1,h2

vydané Technickou inšpekciou, a.s., Trnavská cesta 56, 821 01 Bratislava, podľa § 14 ods. 1, písm. a) a § 15 ods. 4 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na základe odborného stanoviska č.: **00334/4/2012** z preverenia odbornej spôsobilosti zamestnávateľa:

Názov a sídlo: **MONTGAS, s.r.o.**
Tribečská 1540
955 01 Topoľčany

IČO: **45 512 311**

Na druh činnosti:

- S Odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení plynových**
- O Oprava vyhradených technických zariadení plynových v rozsahu:**
 - OU oprava a údržba**
 - OU1 oprava a údržba bez zvarovania**
 - R rekonštrukcia**
 - M montáž do funkčného celku na mieste budúcej prevádzky**

V rozsahu: **viď. príloha č. 1 k Oprávneniu č.: 98/4/2012**


Médium: vykurovacie a technické plyny

Držiteľ oprávnenia je pri činnosti podľa oprávnenia povinný dodržiavať podmienky uvedené v odbornom stanovisku č.: 00334/4/2012 zo dňa 15.03.2012.

V Nitre dňa: **15.03.2012**



166940


za Technickú inšpekciu, a.s.

Ing. Dušan Perniš
riaditeľ pracoviska Nitra

OPRPZ6-271

Príloha č. 1 k Oprávneniu č.: 98/4/2012 – PZ – S,O(OU,OU1,R,M) – Bf,g,h1,h2

V rozsahu:

technické zariadenia plynové skupina B na:

- f** znižovanie tlaku plynu so vstupným pretlakom plynu do 0,4 MPa vrátane s výkonom nad 25 Nm³/h okrem zariadení zahrnutých v skupine B písm. g)
- g** rozvod plynu vrátane regulačného zariadenia na prípojke plynu s výkonom odberného plynového zariadenia do 25 Nm³/h vrátane so vstupným pretlakom plynu do 0,4 MPa vrátane, okrem acetylénovodu
- h1** spotrebu plynu spaľovaním s výkonom od 5 kW do 0,5 MW vrátane zariadenia na výrobu ochranných atmosfér pri tepelnom spracúvaní a spotrebiča, pri ktorom sa vyžaduje napojenie na odťah spalín
- h2** spotrebu plynov spaľovaním s výkonom od 5 kW do 50 kW vrátane zariadení na výrobu ochranných atmosfér pri tepelnom spracúvaní a všetky spotrebiče, pri ktorých sa vyžaduje napojenie na odťah spalín



za Technickú inšpekciu, a.s.

Ing. Dušan Perniš
riaditeľ pracoviska Nitra